

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Гранітне
(місце складання)

№ _____

від «17» 04 2025 року

РВФ/100/15.1/ТО ВБСГ/94

Відповідно до договору від « » 20 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Сарненська відділення, Сарненське УЕГГ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, заїмана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, вул. Промислова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Непофарбований газопровід
- 2) Дроти на газопроводі
- 3) Надати Акти ФВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід - 1 міс
Прибрати дроти з газопроводу - 1 міс
Надати Акти ФВК - 1 міс

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Скарко І.С 17.04.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Гриварь

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Гриварь

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)