

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Регістр № 39 від «30» 05 2025 року
(місце складання)
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РЗР/100/14.4/ТОВ ВБСТ/39, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненське об'єднання ТОВ ГРМЧ Будинок ЧЕГГ
Рівненське об'єднання масової власності ВП
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Регістр
м. Рівне, вул. Сабова, 31.
За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) неопрацьований газопровід
2) вигорілий вильний роз'єм до газового газопроводу
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Опрацювати газопровід (тариф, 3 мк)
Забезпечити вильний роз'єм до газового газопроводу
ВБСТ припинити до проведення всіх необхідних робіт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 098 903 31 49

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мірошник ВП
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)