

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Бабин. № 39 від « 19 » 05 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № РКФ/100/13.3/ТО/ВБСГ/33, працівниками
виконавця робіт **Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське**
УЕГГ Гошанська лідьниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з
ЕРГУ Наконечний В.О.Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, № 1, вул.Цукровиків, село Бабин.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не поновлене фарбування газопроводів.

2) Відсутні акти періодичної перевірки та протяжки ДВК

3) Поновити герметизацію фуглерів (загерметизувати).

4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ/придати до подальшої експлуатації із виконанням заходів.

Поновити фарбування газопроводів - 3 міс; Виконати періодичну перевірку та
протяжку ДВК - 1 міс; Герметизувати (загерметизувати) фуглери - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. Дейнека

Ситник І.О. Ситник

Наконечний В.О. Наконечний

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

19.05.25

19.05.25

19.05.25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)