

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. В. Мешеріні № 19 від « 14 » травня 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № Р69/100/134/ТОВ ВБСТ/19
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ "ГРМУ"

майстер Кирилюк І. С., слюсар Турек С. В., слюсар Савчук І. С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 56, вул. Грушевською

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкоджене лакофарбове покриття газопроводу
- 2) Припинені інтернет кабелі до опору газопроводу на стіні будинку
- 3) Присутні земники кабелів телевізійних антен

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лакофарбове покриття газопроводу
Освітити опори від пошкоджених кабелів
ВБСТ приєднати до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця) -

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Кирилюк І. С. 14.05.2025р
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)