

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Жорень № 21 від «27» травня 2025 року
(місце складання)
Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВР/100/13.4/ТОВ ВБСГ/21
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ "ГРМУ" майстер Кирилюк І.С.
слюсар Седук С.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5, вул. Київська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження масодифузії на крижках газопроводу
- 2) Присутні замішки електродовід'єктів та кабелів на Г/П
- 3) Частково пошкоджені основні газові каналі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потребувати газодифузії (пошкодження окислювально-вирозлижувальні форми)
Основні основні газові каналі та надати акти перевірки
демо-вентильованих каналів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Кирилюк І.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

27.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку.

м. Жорець

(місце складання)

№ 22

від «28» травня 2025 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВФ/100 МЗ.4/ТО ВБСГ/22
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ, шефсер Жиринський І.С.
слюсар Турек С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, вул. Київська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження електропроводки накривтя газопроводу
- 2) присутні кабелі електрики на Г/П та опорах Г/П
- 3) частково зниклий зовнішній Г/П (мінале, обшит. дерев.)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зафарбувати газопровід
забезпечити доступ до газопроводу (зломити та вкрити прихований) через ут.
зломити кабелі з газопроводу, опору газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Жиринський І.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Жерець
(місце складання)

№ 23

від «29» травня 2025 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р69/100/13.4/ТО ВБСГ/23,
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ "ГРМУ" майстер Жиринський І.С.,
еніосар тудас С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46, м. Жерець.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Поскольку не обнаружены основные газовые каналы на дачу буренку
- 2) Присутні інтернет-кабелі на газопроводі та його опорі
- 3) Поскольку не обнаружены газопроводы

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відразу виконати ремонтні роботи на каналі, провести перевірку та
надати акт перевірки; провести газопровід на заборону
корозії, зняти усі зайві дроти та кабелі з опори Г/П

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Жиринський І.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.05.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Корець
(місце складання)

№ 24

від « 30 » травня 2024 року

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № РВФ/100/13.4/ТОВ ВБСГ/24, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ "ГРМУ" майстер Кирилюк І.С.
спікер Турек С.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46 А, м. Корець

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкоджені опорні дерев'яні елементи
- 2) Лаконфартове покриття газопроводу на стіні
- 3) Відсутні кобелі та дроти на опорах Г/П

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відремонтувати газо-вентильовані канали, зробити перевірку
на герметичність перевірки, відремонтувати лаконфартове покриття
Зняти усі зайві елементи з опор та стіни газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Кирилюк І.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

30.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)