

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Остроз

(місце складання)

№ 98

від « 19 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № Р69/100/13.2/ТОВ ВБСТ/98
працівником(ами)виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ
майстер Лизук В.Ю

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ 9, вул. Торошине, м. Остроз

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовідиків):

- 1) Газопровід фасований потрібне фарабування
- 2) Внутрішній акт ДВК
- 3) Надвішні кабелі на газопроводі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідиків та строки їх виконання:

Подарбувати фасований газопровід - 3 міс.; Нарізати акт ДВК - 1 міс.;
Ремонтувати кабелі з газопроводу фасованого - 1 міс.;
ВБСТ прийдати до подальшого користування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Лизук В.Ю

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.08.2025р.

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)