

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Остроз
(місце складання)

№ 82 від « 19 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № Р69/100/13.2/ТОВБСТ/82
працівником(ами)виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ
майстер Лизу В.Ю

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ 97, вул. Татарська, м. Остроз

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Непофарбований газопровід
- 2) Акт ДВК візуальний
- 3) Частини газопроводу захищені у нічності у фасад будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недолік (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Провести фарбування газопроводу - 3 міс.
Нарати акт ДВК - 1 міс; Нарати візуальні роботи по газопро-
воду - 1 міс; ВБСТ прирати по повній енергетичній.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Лизу В.Ю
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

19.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
підпис замовника)