

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Горбаків.

(місце складання)

№ 53

від «13» 06 2025 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РР/100/13.2/ГО/ВБСГ/53 працівниками виконавця робіт **Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, № 27, вул. Заводська село Горбаків.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не виявлено фазування газопроводів; Відсутні акти періодич-
- 2) ної перевірки та промісти СДВК; Потребує відновлення уцілюв-
- 3) ання міжтрубного простору футер-газоводів; Демонтувати
- 4) кабеле, антени.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити до подальшої експлуатації із виконанням зобов'язань; Поновити фазування
не газопроводів - 1міс; Виконати періодичну перевірку та промісти СДВК - 1міс;
Відновити уцілювання міжтрубного простору футер-газоводів - 1міс;
Демонтувати кабеле, антени - 1міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. С. Дейнека

Ситник І.О. І. Ситник

Наконечний В.О. В. Наконечний

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

13.06. 2025

13.06. 2025

13.06. 2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)