

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Горбаків
(місце складання)

№ 49

від «09» 06 2025 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № Р69/100/133/70/05сг/49, працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське УЕГГ Гошанська діляниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку, № 11, вул. Шкільна, село Горбаків.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не поновлено фартування газопроводів; Відсутність періодичної перевірки
- 2) та прикрити ДВК; Демонтувати кабеле. Загерметизувати фугтери, Ошту-
- 3) катувати місце встановлення фугтерів
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ Придяти до подальшої експлуатації із виконанням заходів; Виконати
періодичну перевірку проти стру ДВК-міс; Демонтувати кабеле-міс;
Поновити фартування газопроводів-міс; Загерметизувати фугтери, Оштукатувати
місце встановлення фугтерів-міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. Дейнека

Ситник І.О. Ситник

Наконечний В.О. Наконечний

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

09.06.25

09.06.25

09.06.25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)