

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Гоша
(місце складання)

№ 55 від «14» 07 2025 року

Відповідно до договору від «01» 01 2025 року № РВГ/00/33/10/ВБСГ/55, працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з ЕРГУ Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, № 68, вул. Незалежності селище Гоша.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Непоновлено дрифтуючі газові розвідні ВБСГ, Відсутні акти перевірки мережі
- 2) та прогнати ДВК, Відновити уцілювання міжтрубного простору футерів
- 3) визорів, Оцінювати місце встановлення футерів, Забезпечити відеонагляд
- 4) доступу фасадів будинку для обслуговування кранів та муфтових з'єднань

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придати до подальшої експлуатації із врахуванням зауважень; Поновити дрифтуючі газові розвідні ВБСГ-3 міс; Виконати перевірку мережі розвідних ВБСГ-1 міс; Відновити уцілювання міжтрубного простору футерів-адрів, Оцінювати місце встановлення футерів. - 1 міс. Забезпечити відеонагляд доступу до кранів і муфтових з'єднань фасадів будинку.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. О.В. Дейнека
Ситник І.О. І.О. Ситник

14.07.25
14.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)