

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Гоша
(місце складання)

№ 60 від «11» 08 2025 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року №Р88/100/13.3/ГО/ВБСГ/60, працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з ЕРГУ Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, № 1, вул. Олександра Ільченка
селище Гоша.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не поновлено фарбування газопроводів;
- 2) Відсутні асигні періодичної перевірки та протесту ДВК;
- 3) Демонтувати на беле; Забезпечити вічний доступ до кранів
- 4) та муфтових з'єднань.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити до подальшої експлуатації із врахуванням зауважень Поновити фарбування газопроводів - 3 міс; Виконати періодичну перевірку та протесту ДВК - 1 міс; Демонтувати на беле - 1 міс; Забезпечити вічний доступ до кранів та муфтових з'єднань - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В.
Ситник І.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

11.08.2025
11.08.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)