

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сарни
(місце складання)

№ 166

від «06» 08 2025 року

РДП/100/15.1/ТОДБСТ/166

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Сарненської дільниці Сарненського УЕГГ, Рівненської філії Тов « Газові
мережі України»

майстром Сказьком Ігорем Степановичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 54, вул. Польська м. Сарни

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неопрацьований газопровід
- 2) Відсутні акти дбк
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Опрацювати газопровід - 1 міс
- 2) Надати акти дбк - 1 міс
- ВБСТ пригати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) : 0674876672

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сказько І.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.08.2025
(дата)

Мельник О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Мельник О.О.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), замовника)