

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сарни № 167 від « 01 » 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № РВР/1001/15.1/ТО ВБСТ/167, працівником(ами)
виконавця робіт Сарненської дільниці Сарненського УЕГФ, Рівненської філії Тов « Газові
мережі України»

майстром Сказьком Ігорем Степановичем
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 14, вул. Соборна, м. Сарни.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Непофарбований газопровід
- 2) Відсутні акти дбк
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

- 1) Поправити газопровід
- 2) Надати акти дбк
- ВБСТ придати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) : 0674876672

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом _____

Сказько І.С. _____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.08.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), замовника)