

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків № 24 від « 30 » травня 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № Р69/100/13.4/ТОВ ВБСГ/24
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ "ГРМУ" майстер Кирильчук І.С.
єносар Іван С.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46 А, м. Харків
вул. Київська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкоджені основи рамових вікон
- 2) Ласофартове покриття газопроводу на поверхні стіни
- 3) Відсутні ковани та дроти на опорях Г/П

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вирешувати рамо-віконні унітарні канали, зробити перевірку та
перекрити акти перевірки; відремонтувати ласофартове покриття
згідно цієї звітної експертної з огор та сешого газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Кирильчук І.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.05.2025

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)