

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Жорень № 30 від « 16 » 07 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2025 року № РВФ/100/13.4ТОВ ВБСТ/30
виконавця робіт Рівненська офісія ТОВ «ГРМУ», менеджер Жеремчук І.С.
експерт Франчук В.В., Кудас С.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 61, вул. Жнівська
м. Жорень

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газочловік не коордованний
- 2) На газопроводі розтинний (з шпільзета над вхором до ширву)
- 3) Викрита відрк. и метрїя, присутні кабелі на околоті Г/П.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Нодифбувати Г/П окресленим відр розтинності (светомер), забезп.
доступ до відрк. и метрїя, зняти всі загві проті з газоп-
роводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Жеремчук І.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.07.2025р

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)