

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку.

м. Хорезь № 22 від «28» травня 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № РВФ/100/МЗ.4/ТО ВБСГ/22
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ "ГРМУ", шеф-механік Хиремчук І.С.
смієр Сурек С.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, вул. Київська
м. Хорезь.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Пощкодувати електромережу покриття газопроводу
- Прокласти кабелі електромережі на Г/П та опорах Г/П
- Частково захищити ввів'єні Г/П (мінимал, обмеж. доступ)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Заборонити газопровід
Заборонити доступ до газопроводу (з'єдн. та ввів'єні прилади) через утепл.
Знайти кабелі з газопроводу, опори газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Хиремчук І.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.05.2025
(дата)

—
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

—
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)