

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Жорень № 28 від « 10 » 04 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2025 року № РВФ/100/13.4/ТОВ ВБСГ/28  
виконавця робіт Рівненська офісна ТОВ "ГРМУ" працівником(ами)

Іванів Сергій Іванович, Снісар Сергій В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 84, м. Жорень, вул. Київська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід пошкоджено покрескою
- 2) Труби у друмолах не загерметизовані
- 3) Акти контрольного огляду РВК - відсутні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Пошкоджені газопровід
  - 2) Загерметизувати труби у друмолах
  - 3) Надати акти РВК для ознайомлення
  - 4) Зафіксувати доступ до рег. місця (списати трубу, прибр. зайве)
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Клишійська Т.С. 10.04.2025р  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)