

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Фурбовиця  
(місце складання)

№ 24 від « 26 » 05 2025 року  
ФВР/100/15.2/ТО ВБСТ/м

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Вікнської фірми ПОВ ФЕМУ Сергєєвського ЧСТТ  
Фурбовицької фірми мейстра Луцук Ю. М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності)) м. Фурбовиця

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № д. Українки, д.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований газопровід
- 2) -
- 3) -

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ придатна до подальшої експлуатації;  
Пофарбувати газопровід - з міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-85-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Луцук Ю. М. Шаш 26.05.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Бабаши [підпис] 26.05.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Врушаків [підпис], Федоров [підпис], Вітчук [підпис], Ланова [підпис]  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Лукісевич [підпис], Сеганович [підпис], Валюкович [підпис], Велл [підпис]  
Клюшко [підпис], Град [підпис]