

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Дубровиця № 02 від «15» 05 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № 96P/100/15.2/10 ВБСГ/ка, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненської філії ТОВ ТРМУ Серветського ЧЕТТ
Дубровицької філії - майстра Мушук М.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) м. Дубровиця

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Мушук, 10.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований газопровід;
- 2) Обмежений доступ до ділянок газопроводу.
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

створити більший доступ до ділянок газопроводу;
пофарбувати газопровід - 3 міс.;
ВБСГ придатка до подальшої експлуатації?

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-85-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Мушук М.М. З актом ознайомлений: Чевнек
Мушук М.М. Машук 15.05.2025 Чевнек 15.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Судом О. Швабс, Томоше В.Г. Рабешко Р.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (підпис)
Сай М.Г. Швабс Швабс Швабс Швабс Швабс
Швабс Швабс Швабс Швабс Швабс