

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Дуровеня
(місце складання)

№ 03 від «16» 05 2025 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № ДВ/100/ВБСГ/03, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненської філії ДП «РМУ Сергачівського ЦЕГГ
Дуровенської філії - Вангальська філія Кошицького В.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) М. Дуровеня

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Мери, 15.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не парарботавший газопровід
- 2) Обмежений доступ до ділянок газопроводу
- 3) Відсутній акт ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатна до подальшої експлуатації;

Застарбувати газопровід - 3 міс.

Надати акт ДВК-створити більший доступ до ділянок газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-85-64

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кармиш В.М. 16.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Варич М.В. 16.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)