

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Дубровиця № 21 від « 14 » 05 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № ДВР/100/15.2/10 ВБСТ/21, працівником(ами)  
виконавця робіт Рівненської філії ДП «В.ТРЕУ» Єрминецького ЧЕЗУ  
Дубровицької філії - майстром Луцук М.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Миру 152.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не парарботавити газопровід;
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
ВБСТ придатна до подальшої експлуатації;  
Парарботувати газопровід. - 3 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-85-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Луцук М.М. Майр 14.05.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)  
З актом ознайомлений: Черняк О.В. М.М. 14.05.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Кушак О.В. Сімець Бондаренко К.А. Білик Ревук Р.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Бондарчук В.В. Майр Фейдер О.З. Черняк С.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)  
Кравченко Т.В. Майр Майданок Н.А. Ревук Р.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)  
Михайлик Н.М. Майр Майданок Н.А. Ревук Р.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)