

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дубровиця № 25 від « 05 » 06 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № ДВР/100/15.2/170 ВБСГ 1.25, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненської філії ТОВ ТРИУ Сергійського ЧЕСГ

Дубровицької філії м. Дубровиця
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) м. Дубровиця

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Трушевецького, 23/а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не параробавали газопровід;
- 2) Обмежили доступ до ділянок газопроводів та країв;
- 3) Прикріплені кабелі опитен до газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ пригритта до подальшої експлуатації;
Стараробувати газопровід - з міс; створити вільний доступ до
ділянок газопроводу та країв; демонтажувати кабелі із газопро-
воду

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-85-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Мушук М. М. Стаур 05.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Кришталевич 05.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Кришталевич Табешко
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)