

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дубровиця № 27 від « 09 » 06 2025 року
(місце складання) ТОВ ВБСГ/27

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненської філії ТОВ ТРМЧ Сергійського ЧЗЗР
Дубровицької філії мобітрам Луцьк І.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) м. Дубровиця

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Трушівська, 27

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не параробований газопровід
- 2) Обмежений доступ до ділянок газопроводу та кранів;
- 3) Фіктивні кабелі огорожені до газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатна для подальшої експлуатації
Параробувати газопровід з метою забезпечення вільного доступу
до ділянок газопроводу та кранів; Демонтувати кабелі огорожені

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-85-81

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Луцьк І.М. 09.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Махур Олександр, Штанько Ірина, Матвійчук Микола
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)
Штанько Ірина