

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Курківка № 29 від «11» 06 2015 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2014 року № ДВР/15.2/ТО ВБСТ/19, працівником(ами)
виконавця робіт Рівненської філії ПОВ ТРЕУ Сергійського ЧЕСУ

Курківської філії мобітрач Луцьк П.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) м. Курківка

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № М. Друшівського, 31

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не параробавали газопровід
- 2) Відсутність доступу до філанок газопроводу та кроєків.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ придатна для подальшої експлуатації;
Параробувати газопровід - 3 міс;
Забудувати відсутній доступ до філанок газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-85-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Луцьк П.М. Асєф 11.06.2015
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Луцьк - 3, Марусяк (с.п.)
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)