

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Дубровиця

(місце складання)

№ 34

від « 09 » 07 2025 року

ФВСТ/100/15.2/70 ВВСТ/34

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Івненської філії ПОВ ФРМ у Сорочинькому ЦЕГГ

Дубровицької філії м. м. Дубровиця

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) М. Дубровиця

виконано роботи з ТО ВВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Ялова, 570.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не надано доступу до газопроводу;
- 2) Обмежений доступ до фітінгів газопроводу;
- 3) Викриті кабелі доступу до газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВВСТ придатна до подальшої експлуатації;
Отримувати доступ до газопроводу - з м.м.; створити вільний доступ
до фітінгів газопроводу; демонтувати кабелі з газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-85-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дубровиця М. М. Став 09.07.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)