

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Дубровиця

(місце складання)

№ 95

від « 10 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № 969/100/15.2/00 ВБСТ/35, працівником(ами)

виконавця робіт Дубровицької філії ТОВ РЛЧУ Сергійського ЧЕСУ

Дубровицької філії мейстрам Луцук М.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Спортивна, 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не параробаний газопровід;
- 2) Стриплені кабелі електрики до газопроводу.
- 3) -

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ пригатає для подальшої експлуатації;  
Параробувати газопровід - 3 місє;  
Ремонтувати кабелі з газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-85-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Луцук М.М. Шавць

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

10.07.2025

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мартинчик І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис споживача)

Борисенко

Луцук