

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Дуровиць № 36 від «11» 07 2015 року  
(місце складання)  
Відповідно до договору від «01» 01 2014 року № 928/100/15.2/ТО ВБСТ/36, працівником(ами)  
виконавця робіт Триванської філії ТОВ ТРМЧ Євгенівського ЧЕСУ  
Дуровицької дільниці мобстрал Луцк М.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності)) М. Дуровиць

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № бул. Ч. та Д. Тольмачевих, д.9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не парабраваний газопровід;
- 2) Відсутній акт ДБК.
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ придатна до подальшої експлуатації;  
Парабравувати газопровід - 3 міс;  
Надати акт ДБК - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-85-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Луцук М.М. Стаць 11.07.2015  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:  
Артемюк 11.07.2015  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Артемюк 11.07.2015 Лука РВ, Федорук ОВ  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)