

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Новоселівка

(місце складання)

№ 68

від «11» 06 2025 року

РВФ/100/14.2/ТОВ ВБСГ/68

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт начальник дільниці Пронюк А.І., слюсар Антосюк С.М., слюсар Іщук Н.В.
Млинівської дільниці Дубенського УЕГТ Рівненської філії ТОВ «ГРМУ»

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Млинівська (Раданська), 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) пошкоджено лакофарбове покриття в'язного газопроводу
- 2) є кабелі на в'язному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Поновити лакофарбове покриття в'язного газопроводу;
є кабелі прокласти в захисних гофрах
ВБСГ надати до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Пронюк А.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.06.2025

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)