

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Новоселівка

(місце складання)

№ 64

від « 09 » 06 20 25 року

РВФР/100/14.2/109/ВБСГ/В4

Відповідно до договору від « 01 » 01 20 24 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт кабелі прокладені в приміщенні газопостачання Пронюк А. І., сисюсар Антонюк С. М.,  
люсар Луца А. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Мемлівська (Радянська), 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) пошкоджено електропроводку в приміщенні газопостачання
- 2) ек. кабелі прокладені в приміщенні газопостачання
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

Якщо неможливо усунути недовідки в приміщенні газопостачання  
ек. кабелі прокладені в приміщенні газопостачання  
ввст припинити газопостачання в приміщенні

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Пронюк А. І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

09.06.2025

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)