

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Оспиродешч
(місце складання)

№ 67 від «10» 06 2025 року
РВФ/100/14.2/ТОВ ВБСТ/ВЗ

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт начальник дільниці Прошок А.І., слюсар Антосюк С.М., слюсар Іщук Н.В.
Млинівської дільниці Дубенського УЕГГ Рівненської філії ТОВ «ГРМУ»
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Каштанова, 22.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) нашкоджено лакофарбове покриття в'язного газопроводу
- 2) єв. кабелі на в'язному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено пессанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зробити лакофарбове покриття в'язного газопроводу
єв. кабелі прокласти в захисних гофрах
ВБСТ урядина до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Прошок А.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.06.25
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)