

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Березне

(місце складання)

№ 58

від «05» серпня 2025 року

Відповідно до договору від «01» січня 2024 року № РвФ/100/15.4 ТОВ ВБСГ/58, працівником(ами) виконавця робіт Рівненська філія ТОВ ГРМУ Березнівська дільниця майстер Омелян Р.М. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №20а, вул. Героїв України, м.Березне.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування, розширити газопровід (3 міс.)

2) Надати акти перевірки стану ДВК до початку опалювального періоду

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати та розширити газопровід, надати акти перевірки стану ДВК до початку опалювального періоду, ВБСГ придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Омелян Р.М. Р.Омелян  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

05.08.2025  
(дата)

З актом ознайомлений:

Мадей Ю.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мадей Ю.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис  
замовника)