

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне

№ 884

від « 10 » 07 20 25 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 01 » 01 20 24 року № 001/001/21/ТО ВБСТ/884
виконання робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільник»

мереже Чирокши

визначення суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (супроєкту), №

вуп. Івонна Котлярівського 10

За результатами обстеження не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідків):

Не пофарбований газопровід
Відсутній АКТ ФВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

якщо вказано акт про недозус (подається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

в багатоквартирному будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід
Надати АКТ ФВК

ВБСТ кридитися до експлуатації;

Об'єктам заст. проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Завдання, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
втручання в газові обладнання.

Гарант:

З актом ознайомлений:

Мешковий
10.07.25

(підпис, ім'я та по батькові)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

(за наявності, підпис)

(за наявності, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(підпис, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис замовника)