

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне № 1045 від «11» 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № ВВ/100/1/ТО ВВСГ/1045
виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Інж. буд. та енергетика» (працівником(ами)
Шкерецьким

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) в.п. Іванна Котляревського в
виконано роботи з ТО ВВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Не пофарбовано газопровід
- 2) Відсутній АКТ ДВК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід
поцяті АКТ ДВК

ВВСГ передає до експлуатації;
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
відключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Шкерецьким 11.08.25
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з оцінок безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)