

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

### АКТ

#### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне

(місце складання)

№ 1008

від « 14 » 08 20 25 р.

Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № 1008/1008/1008 виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Лозоросподарських мереж Чирокін»

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (суртожинку Л. Дубецька 91)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) Не пороблений газопровід
- 2) Відсутній АКТ ДБК
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

Поробити газопровід  
Щодати АКТ ДБК  
ВБСГ приготувати до експлуатації;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Шапран Ю. І. 14.08.25р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу не давався

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)