

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне

(місце складання)

№ 1009

від «14» 08 2025 р.

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року № 1009 виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газсервіс»
мережі «УкрТІС»
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові і
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (квартирному) вул. Дубченка 93

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) Не пофарбований водопровід
- 2) Відсутній АКТ ДРЗК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

Пофарбувати водопровід
Віддати АКТ ДРЗК

ВБСГ пригата до експлуатації;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Машурин Ю.І. 14.08.25

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу не проводився

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)