

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Рівне № 1042 від « 21 » 05 2025  
(місце складання)  
Відповідно до договору від « 01 » 01 2024 року № 1042 (№ акту)  
виконавця робіт Рівненський філія ТОВ «Содружжя»  
мережі України  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові і  
(за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (суртожешку) м. Золотівська 23

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований газопровід
- 2) Відсутній АКТ ФВК
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати газопровід  
Надати АКТ ФВК  
ВБСГ придатна до експлуатації;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шамран Ю.І. 21.08.25

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу № \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)