Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Демидівка № 27 від «30» квітня 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» січня 2024 року № РВФ/100/14.3/ТО ВБСГ/27, працівником(ами) виконавця робіт: *Рівненська філія ТОВ ГРМУ Демидівська дільниця Дубенське УЕГГ, майстер СЕ ВБГО Яконюк Віталій Володимирович*
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Перемоги 3.

За результатами обстеження: ~~*не виявлено*~~/*виявлено недоліки* (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) *Непофарбований газопровід. Наявне примикання провідників до газопроводу.*
2) *Неущільнений міжтрубний простір у футлярах. Відсутні акти на ДВК.*
3) *Обмежений доступ до ділянок газопроводу та кранів.*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та **терміни** їх виконання:
Усунути (до початку опалювального періоду) виявлені недоліки, а саме: пофарбувати газопровід; Ущільнити міжтрубний простір у футлярах; Унеможливити примикання провідників до газопроводу; Надати акти на ДВК; Створити вільний доступ до ділянок газопроводу та кранів. ВБСГ придатна до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: *0963978433*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Яконюк В.В.	30.04 202 5 р.	_____	_____ 202__ р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)