

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне № 1651 від «20» 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РВФ/100/Р1/ТО ВВСТ/1651,
працівником(ами) виконавця Рівненська філія ТОВ "Газсервіс" мережі "УкрТранс",
майстрами служби експлуатації ВВСТ Миронюк Ю.І., Мосорзін Памойко В.С., Сруків М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, вул. Хмільова 16, м. Рівне

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Не здійсненої сталі масфартового покриття газопроводу
- 2) Відсутній АКТ ЗБЕ квартири №5
- 3) обмежений доступ до газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартири №5.

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Відкрити масфартове покриття газопроводу; усунути обмеження
доступу до газопроводу; надати АКТ ЗБЕ квартири №5;
ВВСТ прибути до відповідної експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Миронюк Ю.І. 20.05.2026р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

Томасовський М.І.
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням, споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

З актом ознайомлений:

№12 10.05.2026р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпис

№6
№7