

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

селище Гоща  
(місце складання)

№ 72 від «06» 05 2026 року

Відповідно до договору від «01» 01 2024 року №Р89/00/3.3/ТО ВБСГ/72, працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське УЕГГ Гощанська діляниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, № 11, вул. Соборна селище Гоща.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Непоновлено фарбування газопроводів;

2) Відсутні огни періодичної мережі в кімнаті та проєкції ДВК;

3) На газопроводі підвішено кабель;

4) Відсутній доступ до огни;

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придати до подальшої експлуатації із виконаним завданням. Поновити фарбування газопроводів - міс; виконати періодичну мережу в кімнаті та проєкції ДВК - міс; забезпечити вільний доступ до огни - міс; демонтувати кабель міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673630267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. [підпис]  
Ситник І.О. [підпис]  
Наконечний В.О. [підпис]  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

06.05.2026  
06.05.2026  
06.05.2026  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)