

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Дубно
(місце складання)

№ 301

від «20» 05. 2026 року

Відповідно до договору від «01» січня 2024 року № РВФ/100/14.1/ТО ВБСГ/301,
працівником(ами) виконавця робіт: Рівненська філія ТОВ ГРМУ Дубенська дільниця
Дубенське УЕГГ, майстер СЕ ВБГО Ковальчук Віталій Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 46, вул. Свободи

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Непофарбований газопровід. Наявне примикання провідників до газопроводу.
- 2) Неуцільнений міжтрубний простір у футлярах. Відсутні акти на ДВК.
- 3) Обмежений доступ до ділянок газопроводу та кранів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та **терміни** їх виконання:

Усунути (до початку опалювального періоду) виявлені недоліки, а саме: пофарбувати газопровід; Уцільнити міжтрубний простір у футлярах; Унеможливити примикання провідників до газопроводу; Надати акти на ДВК; Створити вільний доступ до ділянок газопроводу та кранів. ВБСГ придатна до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: (03656)2-12-85

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ковальчук В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.05.2026 р.
(дата)

_____ 2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)