

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С-це Роща

(місце складання)

№ 93

від «07» 07 2026 року

Відповідно до договору від «01» 01. 2024 року №РвФ/100/13.3/ТО ВБСГ/93, працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське УЕГГ Гощанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О. Шматко Р.Д. Бондарчук О.Г.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, № 44/А, вул., Князів Острозьких, селище Гоша.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не поновлено функціонування газопостачання.

2) Відсутні дані періодичної перевірки та промісту ДЗС.

3) _____

4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ приймає до подальшої експлуатації з виконанням зауважень. Поновити функціонування газопостачання - 3 міс. Виконати періодичну перевірку та промісту ДЗС - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. [підпис]
Ситник І.О. [підпис]
Наконечний В.О. [підпис]
Бондарчук О.Г. [підпис]
Шматко Р.Д. [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.07.26.
07.07. 26
07.07. 26.
07.07. 26.
07.07. 26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)