

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С-це Роща

(місце складання)

№ 92

від «07» 07 2026 року

Відповідно до договору від «01» 01. 2024 року №РвФ/100/13.3/ТО ВБСГ/92, працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О. Шматко Р.Д. Бондарчук О.Г.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, № 44, вул., Князів Острозьких, селище Гоша.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Неповністю доробування газу привідів.

2) Відсутність періодичної перевірки та промивки ДВК.

3) _____

4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити до складової експлуатації із виконанням заданих вимог. Поновити доробування газу привідів - змисл, виконати періодичну перевірку та промивку ДВК - мис.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-363-0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. Дейнека

Ситник І.О. Ситник

Наконечний В.О. Наконечний

Бондарчук О.Г. Бондарчук

Шматко Р.Д. Шматко

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.07.26.

07.07.26.

07.07.26.

07.07.26.

07.07.26.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)