

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Воєни № 83 від «10» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01. 2024 року №РвФ/100/13.3/ТО ВБСГ/83, працівниками виконавця робіт **Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з ЕРГУ Наконечний В.О. Ситник І.О. Шматко Р.Д. Бондарчук О.Г.**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, **№ 2 , вул., Заводська, селище Гоша.**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не поновлено фарбування газопроводів, не закріплено
- 2) систему газопроводу;
- 3) Відсутні акти періодичної перевірки та промісної ДВК.
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ прийдуть до складової експлуатації із вранку вилучити зау-
важень. Поновити фарбування газопроводів, закріпити газ-
провід - 3 міс; Виконати періодичну перевірку та промісну
ДВК - 1 міс.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-0267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. [підпис]

10.06.26

Ситник І.О. [підпис]

10.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Наконечний В.О. [підпис]

10.06.26

Бондарчук О.Г. [підпис]

10.06.26

Шматко Р.Д. [підпис]

10.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)