

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Бабин.

(місце складання)

№ 81

від « 08 » 09 2026 року

Відповідно до договору від «01» 01. 2024 року №РвФ/100/13.3/ТО ВБСГ/81, працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з ЕРГУ Шматко Р.Д. Бондарчук О.Г.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, № 7, вул., Цукровиків,

с. Бабин.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Неповне фарбування газопроводів;

2) Відсутні акти періодичної перевірки та ярлики АВК

3) _____

4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити до подальшої експлуатації із виконанням за-
важень. Поновити фарбування газопроводів - міс.; Вислати
періодичну перевірку та ярлики АВК - міс.;

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-363-0267.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В.

Шматко Р.Д.

Бондарчук О.Г.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.09.2026

08.09.2026

08.09.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
підпис замовника) _____ (за наявності)