

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Богемиче № 81 від «03» 03 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «01» 01. 2024 року №РвФ/100/13.3/ТО ВБСГ/81, працівниками виконавця робіт Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Здолбунівське УЕГГ Гошанська дільниця, майстер служби експлуатації ВБГО Дейнека О.В. слюсар з ЕРГУ Шматко Р.Д Бондарчук О.Г.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, № 53, вул., Віталія Клімчука,
с. Бочаниця.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено/недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Немає виявлено фарбування газопроводів;
- 2) Відсутні акти періодичної перевірки та примітки ДВК;
- 3) Частково відсутні віконні уступи до мурованих з'єднань і криїв.
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ при даних до подальшої експлуатації із виконанням зауважень.
Показати фарбування газопроводів - зм'є; Висловити періодичну пере-
вірку та примітки ДВК - раз; Зabezпечити віконні уступи до муро-
ваних з'єднань та криїв - зм'є.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673630267

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дейнека О.В. Дейнека
Шматко Р.Д. Шматко
Бондарчук О.Г. Бондарчук

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

03.03.26.
03.03.26.
03.03.26.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)