

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Здолбунів
(місце складання)

№ 206

від « 05 » 08 2026 року

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РВФ/100/13.1/ТО ВБСГ/206,
працівником(ами) виконавця Здолбунівська філія, Рівненської філії ТОВ "Гриза"
м.р. Сироткін М.В. с.р. Мандзюк Ю.Ф. с.р. Александров В.А. с.р. Савчук Р.Б.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)) с. Гілого Дрота, вул. Гельска

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 47.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потребує поновлення лакофарбове покриття на газопроводі.
- 2) Відсутній акт РВК.
- 3) Кабель на газопроводі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Поновити лакофарбове покриття на газопроводі.
Надати акт РВК - термін 1 місяць.
Відєднати кабель від газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0985025040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Сироткін М.В. 05.08.26р
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

05.08.26р
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)