

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Золотоноша № 238 від « 13 » 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РВР/100/13/1/ТОВ ВБСГ/238
працівником(ами) виконавця Золотобушська ділового Рівненської філії ТОВ
ГРМУ "м.р. Сероткін М.В., с.р. Манушок О.Р., с.р. Савчук Р.В., с.р. Александров
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові АОВ.,
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 15/А в.м. М. Безрука

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потребує покриття лакованого покриття газопроводу
- 2) Відсутність акту ДВК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покриття лакованого покриття на газопроводі
Надати акт ДВК - термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0985025040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Сероткін М.В. 13.05.26 13.05.26
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)