

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зрабків
(місце складання)

№ 255 від «21» 07 2026 року

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РВР/100/13.1/ТО ВБСТ/225,
працівником(ами) виконавця Зрабківська річка, Рівненської області ТОВ "ПРМУ"
м-р. Серотейн М.В., с-р. Мандзюк Ю.Р., с-р. Алексанчук В.В., с-р. Сивчук В.В.
(найменування суб'єкта господарювання, виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 15, вул. Старомечиська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно поновлення покриття на газопроводі.
- 2) Відсутній акт ДВК.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Поновити покриття на газопроводі.
Надати акт ДВК - терміново та негайно

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0985025040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р. Серотейн М.В. 21.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

21.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)