

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Зрибунів  
(місце складання)

№ 262 від «15» 04 2026 року

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РБФ/190/13.1/ТОВ БСГ/262,  
працівником(ами) виконавця Зрибунівська районна Рівненської області ТОВ «БСГ»  
с.р. Сиротенко М.В., с.р. Шауцько Ю.Ф., с.р. Савчук Р.В., с.р. Александрюк В.А.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО БСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 23 вул. Цеслявсер

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно виконати накорядкове накріплення газопроводів
- 2) Кабель на газопроводі
- 3) Відсутній акт ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Повинні накорядкове накріплення газопроводів  
Відсутні кабелі без газопроводу  
Крати акт ДВК - термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 098 502 50 40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

с.р. Сиротенко М.В. 15.04.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

15.04.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)