

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зриндунів
(місце складання)

№ 265 від «17» 04 2026 року

Відповідно до договору від 01.01.2024 року № РВФ/100/13.1/ТОВ БЕСГ/265,
працівником(ами) виконавця Зриндунівська райононша Рівненська райононша ТОВ "СРМЧ"
м.ф. Сироткін М.В., м.ф. Мандзюк Ю.Ф., м.ф. Савчук Р.В., м.ф. Алексанисчук В.Н.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО БЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 28 вум. Шкільна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потребує поновлення лака на робочому шкелеті на газифікації
- 2) Висутній акт ДВК
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Нарати акт ДВК - терміном 1 місяць
Поновити лак на робочому шкелеті на газифікації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 098 502 5040

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сироткін М.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.04.26р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.04.26р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)